



® TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.

Technical and Test Institute for Construction Prague

Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Certifikační orgán, Inspekční orgán
Accredited Test Laboratory, Authorised Body, Notified Body, Certification Body, Inspection Body
Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9, Czech Republic

Pobočka 0300 – Plzeň

OSVĚDČENÍ

č. 030 – 042334

o vlastnostech výrobku

Osvědčená vlastnost: **Protiskluznost** podle následujícího zkušebního postupu:

ČSN 72 5191 Keramické obkladové prvky. Stanovení protiskluznosti

DIN 51097 Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft. Nassbelastete Barfussbereiche (Liste NB).
Stanovení kluzných vlastností. Mokré povrchy, po kterých se chodí bosou nohou (Předpis NB).

Výrobek: **Nerezové děrované kryty pro koupelňové žlábků**

Výrobce: LÁF NEREZ s. r. o., Kotíkova 193, 509 01 Nová Paka

Zakázka: Z 030100030

Dosažené hodnoty:

ČSN 72 5191, DIN 51097	
24,5 °	Skup. C

Osvědčení se vydává na základě výsledků zkoušek uvedených ve zprávě č. 030-042333.

Počet stran osvědčení: 1

Platnost osvědčení: **do 28. února 2012**

Osvědčení může být zrušeno při zjištění nedodržení osvědčených parametrů vlastností výrobku.

Plzeň 1. února 2010



Ing. Alexander Trinner
ředitel pobočky

Upozornění: Bez písemného souhlasu zástupce vedoucího autorizované osoby se tato zpráva nesmí reprodukovat jinak, než celá.

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p., Pobočka 0300 - Plzeň, Zahradní 15, 326 00 Plzeň, Česká republika
☎: 377 243 331, ☎: 377 430 345, Fax: +420 377 430 347, Internat.: +420 377 244 158, ✉ e-mail: atrinner@tzus.cz, www.tzus.cz
Bankovní spojení (Bank): KB Praha 1 Czech Republic, ú.č.: 1501-931/0100 IČ: 000 15679 DIČ/VAT: CZ00015679